

**CIRCULAR Nº 01 – LPI 02/2010**

**PROYECTO ARG/06/009 “Mejora Integral en la gestión de la tecnología biomédica del Sistema de Salud Pública de Neuquén, orientada a la búsqueda de equidad”.**

**Neuquén, 18 de Octubre de 2010**

**Consulta 1**

1. En varias especificaciones figuran tapas de 50mm de espesor con canto de ABS. ¿Se pueden modificar a 30mm? Ya que los cantos no se consiguen superior a 30mm y por otro lado ese espesor generaría muebles muy pesados sin aumentar la calidad.
2. Las cajoneras se piden de 60 cm de alto para solo 3 cajones, lo que desperdicia mucho espacio y aumenta el precio innecesariamente. ¿Se puede proponer cajoneras de 32x27x40 con la misma cantidad de cajones?. Esto reduce precio y espacio para la misma finalidad e igual calidad.

**Respuesta 1**

1 - En mesas de reuniones de gran tamaño, se solicitaron cantos de 50 mm . No es necesario que toda la tapa sea de 50 mm sino solamente el canto. Tampoco será descalificatorio que el producto ofrecido no tenga esta característica, por lo que las ofertas que no cumplan con esta característica serán admisibles, quedando a criterio del proyecto la decisión final.

2- El tamaño de la cajonera debe ser acorde a la disposición de 3 cajones normales de entre 12 y 15 cm

**Consulta 2**

En primer lugar, queremos consultar si las tapas de los escritorios, en todas sus opciones(P2,P3,P4,P5) tienen que ser si o si en 30mm o podemos cotizar la opción en 25mm de espesor, ya que este espesor es que Tempo, nuestro distribuidor fabrica en forma Standard. Hacemos esta consulta, ya que en el detalle técnico de las mesas, aclaran que seguirán con el mismo criterio de los escritorios, y hay mesas que las piden en 25mm y otras en 50mm.

En segundo lugar, con relación a los muebles de guardado, nos llama la atención que pidan las tapas en 50mm de espesor con bordes redondeados, siendo que los escritorios van todos con los bordes rectos, estimamos que si forman parte de un mobiliario integral, las tapas de ambos productos deberían ser iguales.-

Por lo antes expresado le consultamos: es posible que haya un error en solicitar las tapas de 30mm y 50mm??, ya que en el detalle de los tableros aglomerados, que forman parte del pliego, detallan las propiedades físicas de los de 18mm y 25mm , no así los de 30mm y 50mm.-

**Respuesta 2**

1ro- Los oferentes que en sus líneas de producción utilicen otros espesores de placa podrán cotizar en alternativa con sus líneas standard.

2do - Las tapas de los muebles de guardado estarán constituidas por la misma placa de los laterales y frentes.

### **Consulta 3**

En relación al Item 2, necesitamos realizar las siguientes consultas:

1 - No están especificada la cantidad de estanterías móviles que necesitan, de acuerdo a los planos, son dos archivos diferentes y en cada uno van un módulo fijo en cada extremo y cuatro móviles, pero el lugar da para colocar más cantidad de módulos móviles. Necesitamos que nos confirmen, si cada oferente debe elaborar un proyecto de distribución de las estanterías móviles, ocupando todo el espacio disponible con las mismas, o si se debe elaborar un proyecto de distribución pero cotizando solo las cantidades que figuran en el plano, y el caso que así fuera queremos que nos aclaren si van a dejar los rieles colorcados para completar el sistema más adelante.

2 - No está especificada en el pliego la cantidad de estantes que debe llevar cada cuerpo de estantería, como tampoco la cantidad de kilogramos aproximados que pueden llegar a cargar en los mismos.-

3 - En el pliego informan que los módulos van con cierre en los costado, pero no está aclarado si van también cierre en los fondos y en las uniones intermedias.-

### **Respuesta 3**

1 Se solicita elaborar un proyecto de estanterías móviles con una capacidad aproximada de 80 metros cúbicos, ampliable. Se debe proyectar para esa capacidad. Se establece como límite en el pliego solamente la profundidad (40 cm) y la altura aproximada (2 mts). La ubicación sugerida es la indicada en el plano.

2 La cantidad de estantes surgirá del proyecto, se estima una separación aproximada entre estantes de 40 cm, se utilizarán para archivo de papel por lo que la carga admisible deberá ser la adecuada a ese uso.

3 El proyecto deberá contemplar los cierres entre módulos, todos los módulos tendrán fondo y laterales.

### **Consulta 4**

Tipo P2: En pagina 20 figura, Tapa de al menos 50mm de espesor, y en pagina 24, 25 Calidad de los materiales a utilizar, se expresa Espesores de 18 y25mm.-

Tipo P3 - Tipo P4 - Tipo P5: En pagina 20 figura, Tapa de al menos 30mm de espesor, y en pagina 24, 25 Calidad de los materirales a utilizar, se expresa Espesores de 18 y25mm.-

### **Respuesta 4**

Los 50 mm se referían sólo al canto, los oferentes podrán hacer las ofertas en los espesores de sus productos estandar

### **Consulta 5**

Tipo M2: En pagina 20 figura, Tapa de al menos 50mm de espesor, y en pagina 24, 25 Calidad de los materirales a utilizar, se expresa Espesores de 18 y25mm.-

### **Respuesta 5**

Los 50 mm se referían sólo al canto, los oferentes podrán hacer las ofertas en los espesores de sus productos estandar

### **Consulta 6**

Tipo M3: No existe detalle escrito, si existe en plano de distribución de mobiliario.-

### **Respuesta 6**

La mesa M3 no existe en este proyecto. En un proyecto preliminar donde si existían fueron reemplazas por las mesas tipo M2.

**Consulta 7**

Tipo C2 : En pagina 21 figura, Tapa de al menos 50mm de espesor, y en pagina 24, 25 Calidad de los materiales a utilizar, se expresa Espesores de 18 y 25mm.-

**Respuesta 7**

Idem anteriores

**Consulta 8**

Tipo R2-0 : En pagina 21 figura, medidas aprox. Alto: 1,10 - Ancho: 2,00, este mueble de recepción se solicita con escritorio Tipo P5 estos se solicitan medida de 120x70 ó 150x70, ¿queda un espacio con el mueble de recepción?

**Respuesta 8**

El mueble de recepción no lleva escritorio adicional.

**Consulta 9**

*MUEBLE DE GUARDADO Según pagina 21 figura tapa de 50mm de espesor, y en pagina 24, 25 Calidad de los materiales a utilizar, se expresa espesores de 18 y 25mm, favor aclarar:*

**Respuesta 9**

Los 50 mm se referían sólo al canto, los oferentes podrán hacer las ofertas en los espesores de sus productos estándar

**Consulta 10**

*Se realiza control de cantidades planos vs. Planilla, y se detectan diferencias, favor informar si nos manejamos por las cantidades de planilla o por los planos.-*

**Respuesta 10**

En el caso de que existan diferencias entre los datos del plano y los de las planillas, prevalecen los datos expresados en los planos, tanto sea en cantidades y tipo de artículo.